

*Tłumaczenie z języka hiszpańskiego*

**Soler & Palau SA**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

No DC 3125

D.MARIUS GAMISSANS BOU,

Dyrektor Techniczny

SOLER & PALAU S.A.

Crta. Puigcerda Km. 108

17500 RIPOLL (Espania)

Deklaruje, że wentylatory typoszeregu

HCTT/ 315 do 710 - Exe

Oznaczone jako Ex II 2G, są zgodne z Dyrektywą 94/9/CE (ATEX), dotyczącą urządzeń oraz systemów zabezpieczających do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach.

Są one zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

- Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/CE
- UNE EN 60335-1 Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

Oprócz zgodności z właściwymi normami mechanicznymi i elektrycznymi, wyroby spełniają wymagania następujących norm europejskich:

- EN 50014 Materiały elektryczne do potencjalnie wybuchowych atmosfer. Wymagania ogólne
- EN 50019 Materiały elektryczne do potencjalnie wybuchowych atmosfer. Budowa wzmocniona „e”.

06-08-2004