

Tłumaczenie z języka angielskiego

Soler & Palau

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE

D.C. 3050

SOLER AND PALAU S.A.

Crta. Puigcerda Km. 108

17500 RIPOLL (Espania)

Deklaracja stwierdzająca, że wentylatory typoszeregów:

- HDT/HDB

Oznaczone jako Ex II2G, są zgodne z dyrektywą 94/9/CE (ATEX), dotyczącą urządzeń oraz systemów zabezpieczających do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach.

Świadectwo: LOM 03ATEX2082 X

Powiadomienie o Systemie Jakości zgodnie z Załącznikiem VII dyrektywy 94/9/CE

(Zapewnienie Jakości Wyrobu): LOM 03ATEX9119

Są one zgodne z następującymi normami i dyrektywami:

- Dyrektywa Zgodności Elektromagnetycznej 89/336/CEE
- UNE EN60335-1 Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego. Wymagania ogólne.
- CEI 34 Elektryczne maszyny wirujące

Oprócz zgodności z właściwymi normami mechanicznymi i elektrycznymi, wyroby spełniają wymagania następujących Norm Europejskich:

- EN 50014 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne.
- EN 50018 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłona ognioszczelna „d”.

25/07/2003

MARIUS GAMISSANS BOU,  
S&P Dyrektor Techniczny