



Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Wdrażania Postępu Technicznego
„UNIWERSAL” Sp. z o.o.

40 029 Katowice ul. Reymonta 24

tel./fax + 48 / 32 757 28 51 tel./fax + 48 / 32 203 87 20

NIP 634-014-20-44

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 4/04

ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono oznaczenie CE: 04
klasyfikacja wyrobu: Polska klasyfikacja wyrobów i usług: symbol PKWiU – 29.23.20 – 50 wentylatory promieniowe

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby przez nas produkowane z serii
WENTYLATOR DACHOWY SZTIL – 160, 250, 315, 400, 500 wg załącznika

przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Wentylacja ogólna wywiewna
spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn

i elementów bezpieczeństwa rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U.05.259.2170)
z dnia 20.12.2005r. wdrażającego postanowienia dyrektywy maszynowej 98/37/WE
wdrażającego postanowienia dyrektywy 98/37/WE, Rozporządzenia Ministra Gospodarki
w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, wdrażającego postanowienia
dyrektywy niskonapięciową LVD 73/23/EWG - oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki
(Dz.U.05.259.2172) z dnia 15.12.2005r. wdrażającego postanowienia dyrektywy LVD 73/23/EWG
Rozporządzenie Ministra w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania
wdrażającego postanowienie dyrektywy EMC 89/336/EEC, rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U.05.259.2227) z dnia 27.12.2005r. wdrażającego
postanowienia dyrektywy EMC 89/336/EEC.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn

PN-EN 60335-2-80:2003 (U) Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –
Bezpieczeństwo użytkownika – Część 2-80:

Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów (wprowadza EN 60335-2-80:2003),

PN-EN 60335-1 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego,

PN-EN 60034-1 Maszyny elektryczne wirujące,

PN-77/M-43021 Wentylatory ogólne wymagania i badania.

Produkt ten był badany w jednostce notyfikowanej (Nr 1436)

Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” Katowice

i uzyskał CERTYFIKAT Nr 22/07 z dnia 12.02.2007 ważny do 11.02.2010

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

Produkt uzyskał w tej samej jednostce notyfikowanej

CERTYFIKAT zgodności z Europejską Dyrektywą Nr 106/07

z dnia 21.12.2007 ważny do 20.12.2012

DZIAŁAMY od 2006-06-23 ZGODNIE Z SYSTEMEM ISO. EN ISO 9001:2008

NR REJESTRACYJNY CERTYFIKATU 44 100 063069 WAŻNY DO 2012-06-22

Katowice, 24 czerwiec 2009

.....
miejsce i data

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wajspruch
Andrzej Wajspruch

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej

DZ CE-4/04

01/09

PL

s.1/2

Załącznik do DEKLARACJI ZGODNOŚCI nr 4/04 na wentylatory typu SZTIL

Lp.	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	SZTIL - 160/900/230V	MK 085-6EK.07.L MK 085-6EK.07.N	0,04 kW 0,04 kW
2.	SZTIL - 160/900/230V	MK 085-6EK.10.N	0,06 kW
3.	SZTIL - 160/900/400V	MK 085-6DK.05.N	0,05 kW
4.	SZTIL - 160/1400/230V	MK 085-4EK.05.N	0,07 kW
5.	SZTIL - 160/1400/230V	MK 085-4EK.07.N	0,09 kW
6.	SZTIL - 160/1400/230V	MK 085-4EK.07.L	0,10 kW
7.	SZTIL - 160/1400/400V	MK 085-4DK.10.N	0,22 kW
8.	SZTIL - 160/1400/400V	MK 085-4DK.05.L	0,11 kW
9.	SZTIL - 250/900/230V	MK 106-6EK.10.N	0,12 kW
10.	SZTIL - 250/1400/230V	MK 106-4EK.10.N	0,30 kW
11.	SZTIL - 250/900/400V	MK 106-6DK.07.N	0,15 kW
12.	SZTIL - 250/1400/400V	MK 106-4DK.07.N	0,31 kW
13.	SZTIL - 250/1400/400V	MK 085-4DK.10.N	0,22 kW
14.	SZTIL - 315/900/230V	MK 106-6EK.10.N	0,12 kW
15.	SZTIL - 315/900/400V	MK 106-6DK.07.N	0,15 kW
16.	SZTIL - 315/900/400V	MK 106-6DK.10.N	0,22 kW
17.	SZTIL - 315/1400/230V	MK 106-4EK.14.N	0,31 kW
18.	SZTIL - 315/1400/400V	MK 106-4DK.10.N	0,45 kW
19.	SZTIL - 400/900/400V	MK137-6DK.10.L	0,64 kW
20.	SZTIL - 400/700/400V	MK137-8DK.10.L	0,4 kW
21.	SZTIL - 400/900/230V	MK137-6EK.15.L	0,6 kW
22.	SZTIL - 500/900/400V	MK137-6DK.20.L	1,25 kW
23.	SZTIL -500/700/400V	MK137-8DK.15.L	0,63 kW

Katowice, 24 czerwiec 2009

.....
miejsce i data

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wajspruck
Andrzej Wajspruck

.....
nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej