

**ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH**  
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 sierpnia 1999 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

**PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI Nr 00 – H – 342**

*Dotyczy:*

**Wentylatora osiowego oddymiającego**

- **referencja: THGT**  
**Rozmiar: 1000**

*Wnioskodawca:*

**Spółka SOLER & PALAU**  
**Cfra. Nacional 152, PK 22**  
**PARETS DEL VALLES**  
**E – 08150 BARCELONA**

*Okres ważności:*

**14 września 2005**

**OŚRODEK BADAWCZY CTICM**

**OŚRODEK BADAWCZY**

**CTICM (Przemysłowe Centrum Techniczne Konstrukcji Metalowych)**

Laboratorium posiadające uprawnienia:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 1972)

Sekretariatu Stanu ds. Morza (decyzja z dnia 25 sierpnia 1976)

Walnego Zgromadzenia Spółek Ubezpieczeń od Szkód

**ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH**

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 3 sierpnia 1999 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

**PROTOKÓŁ Z KLASYFIKACJI Nr 00 – H – 342**

*Dotyczy:*

**Wentylatora osiowego oddymiającego**

- **referencja: THGT**

**Rozmiar: 1000**

*Wnioskodawca:*

**SPÓŁKA SOLER & PALAU**

**Ctra. Nacional 152, PK 22**

**PARETS DEL VALLES**

**E – 08150 BARCELONA**

Raport referencyjny: **CTICM 00 – H – 342**

Do niniejszego protokołu mogą mieć zastosowanie rozszerzenia klasyfikacji. Mogą one kumulować się między sobą dopiero po uzyskaniu opinii Laboratorium.

*Okres ważności:*

Niniejszy protokół klasyfikacji oraz jego ewentualne rozszerzenia są ważne do dnia:

**14 września 2005**

*Niniejszy protokół zawiera 12 stron.*

*Jedynie pełna kopia niniejszego dokumentu umożliwia normalne korzystanie z zawartych w nim wyników.*

**OŚRODEK BADAWCZY:**

**CTICM – Domaine de l'IRSID F 57280 MAIZIERES-les-METZ**

**Telefon: (33) 03.87.11.11 – Telefaks: (33) 03.87.51.10.58**

**Siedziba:**

**CTICM – Domaine de Saint Paul – F 78470 SAINT-REMY-les-CHEVREUSE**

**Telefon: (33) 01.30.85.20.00 – Telefaks: (33) 01.30.52.75.38**

**CTICM (Przemysłowe Centrum Techniczne Konstrukcji Metalowych)**

OŚRODEK BADAWCZY:

CTICM

Domaine de l'IRSID

F 57280 MAIZIERES-les-METZ

Telefon: (33) 03.87.11.11

Telefaks: (33) 03.87.51.10.58

Siedziba:

CTICM

Domaine de Saint Paul

F 78470 SAINT-REMY-les-CHEVREUSE

Telefon: (33) 01.30.85.20.00

Telefaks: (33) 01.30.52.75.38