

CERTYFIKAT Nr 24/2007

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice

Nazwa i adres producenta: UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice

Miejsce produkcji: UNIWERSAL Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 1a, 40-029 Katowice

Nazwa wyrobu: Wentylatory dachowe VENTO (wg załącznika)

Symbol SWW: 0874


Typ (odmiany): 2

**Wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 60204-1:2001 (pkt 19.2.,19.3, 19.4),
PN-EN 60335-1:2004 (pkt.7,8,22), PN-77/M-43021 (pkt.2.2.4, 2.2.6)**


Ocenę zgodności dokonano na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2005/58 z dnia 2.03.2005r. i B/2007/30 z dnia 9.02.2007r. wykonanych przez akredytowane Laboratorium Badawcze „ZETOM” Katowice
- wyników kontroli warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez akredytowaną, autoryzowaną i notyfikowaną jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 87/2006 z dnia 06.12.2006r.

Prawo do oznaczania w okresie od 12.02.2007 r. do 11.02.2010 r. dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.


KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Edward Makiela




DYREKTOR OSRODKA
BADAŃ I CERTYFIKACJI
ZAKŁADÓW „ZETOM” KATOWICE

mgr inż. Ewa Suchan

Katowice, dnia 12.02.2007r.

	TYP WENTYLATORA	TYP SILNIKA	MOC SILNIKA
1.	AKWILON – 500/900/400V	MK 106 – 6DK.14.N	0,33 kW
2.	AKWILON – 500/900/400V	K 106 – 6DK.10.N	0,22 kW
3.	AKWILON – 500/900/230V	MK 106 – 6EK.14.N	0,30 kW
4.	AKWILON – 500/DA/400V	MK 106 – 6DK.14.N	0,33 kW
5.	AKWILON – 500/900/230V	MK 106 – 6EK.14.N	0,30 kW

KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Edward Makiela



DYREKTOR OŚRODKA
BADAŃ I CERTYFIKACJI
ZAKŁADÓW „ZETOM” KATOWICE

mgr inż. Ewa Suchan