



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295



AC 020

## **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**

**ITB-1947/W**

Potwierdza się, że:

### **PRZECIWOŻAROWE KLAPY TRANSFEROWE, WIELOPŁASZCZYZNOWE typu WKP**

przeznaczone do doprowadzania czystego powietrza do przestrzeni zadymionej.  
Klapy typu: WKP-T, WKP-E, WKP-P spełniają kryteria klasy odporności ogniowej  
EI<sub>1</sub> 90/EI<sub>2</sub> 120 wg PN-EN 13501-2 + A1:2009

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**SMAY Sp. z o.o.**  
**ul. Ciepłownicza 29**  
**31-587 Kraków**

w zakładzie produkcyjnym:

**SMAY Sp. z o.o.**  
**ul. Ciepłownicza 29**  
**31-587 Kraków**

spełniają wymagania określone w:

**Aprobacie Technicznej ITB Nr AT-15-8386/2010**

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępny audit zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1947/W został wydany po raz pierwszy 11.08.2010. Niniejszy certyfikat może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 22.06.2015, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



ZASTĘPCA DYREKTORA  
Instytutu Techniki Budowlanej

Jan Bobrowicz

Warszawa, 11.08.2010