



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/K/0629/01/2016**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne: RIRS; RIRS EKO; RIS; RIS EKO; Smarty; SmartAir; VEKA; VEGA**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, aluminium, wełnę mineralną, inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach oświatowo-wychowawczych i służbie zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.)
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem jej włókien w powietrzu nawiewanym do pomieszczeń
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

Lindab Sp. z o. o.

Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Lindab Sp. z o. o.

05-850 Ożarów Mazowiecki, Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-23 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-23 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca 2016

The date of issue of the certificate: 23rd June 2016

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Z up. Maciej Szabo*  
dr Bożena Krogulska