



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE NR 252/2011/W

1. Producent wyrobu :

**SMAY Sp. z o. o.**  
**ul. Ciepłownicza 29,**  
**31-587 Kraków**

2. Nazwa wyrobu :

**Przeciwpożarowe klapy odcinające typu KWP-LE**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: **PKWiU 28.12.10-30.20.**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania :

**Do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, oraz poza przegrodami. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.**

5. Specyfikacja techniczna: **EN 15650:2010.**

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:

- **Klasa odporności ogniowej EI 120 (ve i↔o) S, wg PN-EN 13501-3+A1:2010**
- **Wyrób należy montować zgodnie z DTR producenta**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu:

**Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji**  
**Jednostka notyfikowana nr CPD-1488**

***Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania normy EN 15650:2010 (odpowiednik krajowy : PN-EN 15650:2010).***

KRAKÓW 28.11.2011.

(miejsce i data wystawienia)

Pełnomocnik ds.  
Systemu Zarządzania Jakością  
*P. T. Dąbrowski*  
mgr inż. Piotr Dąbrowski

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

**„SMAY” Sp. z o.o**  
ul. Ciepłownicza 29  
31-587 KRAKÓW  
tel. 12 680 20 80, fax 12 378 18 88  
Regon 356295933  
NIP 678-282-18-88