



DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 096/2009

1. Producent wyrobu budowlanego: SMAV sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków.
2. Nazwa wyrobu budowlanego: przeciwpożarowe klapy odcinające typu KWP, do przewodów wentylacyjnych, w wersjach: KWP-O-S, KWP-O-SE, KWP-O-E, KWP-OM-E spełniające kryteria klasy odporności ogniowej EIS 120, KWP-P-E, KWP-PM-E spełniające kryteria klasy odporności ogniowej EIS 120 AA, wg PN-EN 1363-1:2001 i PN-EN 1366-2:2001.
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU 28.12.10-30.20.
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, wentylacji pożarowej lub wentylacji mieszanej w miejscu przechodzenia instalacji przez przegrody oraz poza przegrodami. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej. W przypadku pożaru następuje przejście przegrody klapy od pozycji zamkniętej do otwartej lub od otwartej do zamkniętej w zależności od typu klapy. Klapy stosowane w instalacjach wentylacji ogólnej: KWP-OM-E, KWP-O-S, KWP-O-SE, KWP-O-E. Klapy wentylacji pożarowej: KWP-PM-E, KWP-P-E. Klapy spełniające jednocześnie funkcje wentylacji ogólnej i pożarowej: KWP-PM-E.
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7401/2008.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego:
 - kształt i wymiary
 - klapy typu: KWP-O-S, KWP-O-SE, KWP-OM-E - klasa odporności ogniowej EIS 120,
 - klapy typu: KWP-P-E i KWP-PM-E - klasa odporności ogniowej EIS 120 AA.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej, numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji; Certyfikat Akredytacji PCA nr AC 020.
Certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną Nr ITB – 1610/W.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

KRAKÓW 23.12.2009.

Pełnomocnik ds.
Systemu Zarządzania Jakością
P. T. Dąbrowski
mgr inż. Piotr Dąbrowski

(miejsce i data wystawienia) **SMAV " Sp. z o. o.** (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
ul. Ciepłownicza 29
31-587 KRAKÓW
tel. 12 680 20 80, fax 12 378 18 88
REGON 356293933
NIP 678-28-21- 888