



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0835/01/2013

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne: OTA, VEKA, VEKA INT, VEKA INT EKO, RIS (VE, VW, HE, HW), RIS (PE, PW), RIS EKO (VE, VW, HE, HW, PE, PW), RIS EC (HE, HW), RIRS (VE, VW, HE, HW), RIRS EKO (VE, VW, HE, HW, PE, PW)**

Zawierający / containing: **stal, glin, wełnę mineralną i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **montowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym obiektach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach sanitarnych (sale operacyjne, wybudzeniowe, OIOM..). Zastosowanie central musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

Wytwórca / producer:

UAB "SALDA" Założony w 1918 r
LT-78109 Siauliai
Ragaines st. 100, Litwa

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Centrum Klima S.A.
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-09-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2018-09-03
or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 3 września 2013

The date of issue of the certificate: 3rd September 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gąborska
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podbiady